

Клон 16

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД гр. София	
Строителен надзор в строителството Оценка на съответствието на инвестиционните проекти	
Лиценз: № ЛХ-00061/20.02.2009 г.	
Част: <i>Вик</i>	Консултант: <i>Олег Попов</i>
Дата: <i>2016</i>	Име/фамилия: <i>Олег Попов</i>

Обем изкопни работи = 132.3м³
при широчина на изкопа = 0.7м
горизонтален 1:1000
МАЩАБ
вертикален 1:200



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=126 m						
категория на почвата								
наклон								
дължина		1.85%	2.85%	1.9%	2.65%	2.6%	2.57%	
		20m	20m	20m	20m	20m	26m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен		274.56	274.19	273.62	273.24	272.71	272.19	271.52
коти дъно изкоп		276.06	275.69	275.12	274.74	274.21	273.69	273.02
разстояния	частични	20	20	20	20	20	26	
	обща	0	20	40	60	80	100	126
No: на точките		1	2	3	4	5	6	7



 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ППР	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	Регистрационен № 05688	
	инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ	
Подпис: <i>[Signature]</i>		
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППР ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА		

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 16		
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ	
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕДОГРИВ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М 2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП
Проектант:	<i>Ваньо Костин</i>	
Възложител:	<i>26</i>	