

Клон 19

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД
гр. София

Строителен надзор в строителството
Оценка на съответствието на
инвестиционните проекти

Лиценз: № ЛК-00061/20.02.2009 г.

Част: *Вик*

Дата: *2016* Консултант: *Вик*

Именна Чупрене

Обем изкопни работи = 131.25м³
при широчина на изкопа = 0.7м

хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:200

Главен клон III

--	--	--	--	--	--	--	--

Вид на тръбите	PE-HD100 D90 PN10 bar L=125 m						
категория на почвата							
наклон	0.15%	0.2%	0.25%	0.15%	0.1%	0.12%	
дължина	20m	20m	20m	20m	20m	25m	
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен	270.98	270.95	270.91	270.86	270.83	270.81	270.78
коти дъно изкоп	269.48	269.45	269.41	269.36	269.33	269.31	269.28
разстояния	частични	20	20	20	20	20	25
	обща	0	20	40	60	80	125
№: на точките	1	2	3	4	5	6	7



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05688

инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ

Подпис

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛЪС ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 19			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕДОГРИВ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	<i>Ванго Костич</i>		