N

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД
гр. Видин
Съгласува скицата (проекта) с/ (без) забележки:

Дата 30.08.16 Съгласувал:

VIVACOM
Blued Communications
БТК ЕАД
СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ЕСМ
СЪГЛАСУВА ЗА ЕРОБАТ 4 ГОДИНА
За контакт тел.
С НАША СЪГЛАСУВАТЕЛНО ПИСМО № 117.08.09.16
ДАТА 17.08.16 г. ПОДПИС
Строеж № 08.00.2153 17.08.16

Преди започване на строителните работи да се осигури присъствието на представители на БТК ЕАД за трасиране на мястото.
В местата на пресичане и успоредно изкопните работи да се спазват нормативните изисквания.
Съгласно Наредба № 8 от 2014 г. Всички, които имат изградени подземни и надземни мрежи, са длъжни да ги поддържат за сметка на възложителя.

ОДОБРЯВА СЕ:
Инвестиционен проект за Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Репляна, общ. Чупрене, обл. Видин
в УПИ ..... кв. ..... по плана на с. Репляна, Община Чупрене
Без конструктивните елементи и с поправките направени с .....
21.09.2016 г.
Гл. Архитект .....

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05688
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Подпис .....
ВАЛИДЕН С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Точното местоположение и диаметърът на сградните водопроводни отклонения и връзките да се уточнят на място със собствениците на имотите и "В и К" ЕООД - Видин.

2. Да се извършва единствено подмяна на съществуващи СВО, без да се изпълняват нови такива /на неприсъединени имоти/.

ЛЕГЕНДА:

- съществуващ водопровод - не се променя
- новопроектиран водопровод - HDPE PE 100 тръби PN 10bar
СК - нов уличен спирателен кран
ПХ - нов надземен пожарен хидрант

СИТУАЦИЯ			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН		М 1:2000 2016г.
Вод.проектант:	инж.ГЕОРГИ ВЛАДОВ		Част: В
Проектант:	инж.ИЛКО ИЛИЕВ		Фаза: ТП
Възложител:			