ДОЛНА АРМИРОВКА



ГОРНА АРМИРОВКА



стотчета за плоча 15см по 3 на м2

Единичен фундамент ЕФ.1 (2 броя)

Долна армировка



Горна армировка

стотчета за плоча 30см по 3 на м2

Армировка - спецификация

поз.	Форма и размери [cm]	Ø	lg [m]	n [бр.]	lgn [m]
Един. фундамент ЕФ.1 (2 бр.)					
1	380	10	3.80	24	91.20
2	95 / 15 / 15	10	1.25	40	50.00
3	95 / 25 / 25	10	1.45	40	58.00
4	14 / 40 / 25 / 25 / 15	10	1.00	100	100.00
Стена 1 (1 бр.)					
1	80 / 75	8	0.95	42	39.90
2	385	8	3.80	42	161.70
3	50 / 305 / 50	8	3.45	43	148.35
4	8 / 22 / 8	6.5	0.38	75	28.50
Стена 2 (1 бр.)					
1	180 / 20	8	2.00	42	84.00
2	8 / 22 / 8	6.5	0.38	35	13.30
3	20 / 305 / 20	8	3.45	19	65.55
Греда 1 и Колони 1 (2 бр.)					
1	1195	14	11.95	4	47.80
2	570	14	5.70	2	11.40
3	1195	16	11.95	4	47.80
4	300	16	3.00	2	6.00
5	36 / 22 / 36	8	1.36	164	223.04
6	68 / 31 / 31	14	1.32	4	5.28
7	25 / 18 / 100	14	1.25	4	5.00
8	540	14	5.40	4	21.60
9	490	14	4.90	4	19.60
Долна армировка на кота +3.25 (1 бр.)					
1	15 / 305 / 15	8	3.25	60	195.00
2	500	8	5.00	14	70.00
3	550	8	5.50	14	77.00
4	230	8	2.30	14	32.20
Горна армировка на кота +3.25 (1 бр.)					
1	14 / 40 / 15 / 15	10	0.72	95	68.40
2	12 / 120 / 12 / 20	8	1.64	134	219.76
3	12 / 397 / 12 / 20	8	4.41	18	79.38
4	12 / 360 / 12	8	3.84	27	103.68
Монтажна армировка		8			64.80









Схемата е приложена и не е свързана с конкретния случай

Армировка - рекапитулация

Ø [mm]	lgn [m]	Тегло за m² [kg/m²]	Тегло [kg]
AI			
6.5	42	0.26	11
Всичко			11
AIII			
8	1564	0.40	618
10	368	0.62	227
14	111	1.21	134
16	54	1.58	85
Всичко			1063

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Материали за Стоманобетонната конструкция.
   - Бетон клас B15 – за подложен бетон
   - Бетон клас B25
   - Стомана AI (ф), AIII (N) ;
2. Минимално бетоново покритие:
   - За Фундаменти – 25мм.
   - За Колони и Гр. – 15мм.
   - За плочи – 15мм.
3. При достигане на проектната дълбочина на фундиране инжа да се приеме от инженер геолог и конструктор
4. Обратните насипи от баластра да се изпълнят с трамбоване на пластове с дебелина до 20см.
5. Приемането на армировката да се извърши от проектанта или друго упълномощено лице. За промени по отношение на проекта проектанта не носи отговорност.
6. Не се разрешава използването на стоманобетон без писмено становище за приета армировка.
7. Преди започване нареждането на армировката да бъдат заложени в кофража всички обсадни тръби за оформяне на отворите за инсталациите ОВ,ВК и ЕТ.
8. За точното проектно местоположение на отворите, да се следят и съответните инсталационни проекти. Забранява се пробиване на отвори освен посочените.



PILASTRA Ltd.

ИНВЕСТ.ПРОЕКТ : Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж(с идентификационен номер 56126.603.155.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер"-Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка

ЧЕРТЕЖ : Армировъчен план на пасарелка

ПРОЕКТАНТИ:	инж. Никат Назми		ФАЗА: ТП
СЪГЛАСУВАЛИ			ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ
			МАЩАБ: 1:50
			2017
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :	Община Петрич		ЛИСТ: 02/02