

разрез А-А
М 1: 50

Схема битова вентилация



ЛЕГЕНДА:

1. Вентилатор за прозоречен монтаж GX6;с V=200m3/h;N=0,03kW; 1230ob/m;230V; комплект с контролер — бр. 1
5. Инверторен климатик термопомпено изпълнение с вътрешно тяло настенна единица с Qхл.=0,5-3,0kW; Qот.=0,5 -4 kW; N=0,66 kW;220V;21dB; — бр.3
6. Инверторна мулти система,термопомпено изпълнение с с 2 вътрешни тела настенни единици с Qхл.=2-5-5,8 kW; Qот.=2,7-5,5-6,3kW;N=2,2 kW;220V;външно тяло 590/800/300мм — бр.3

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.№ 06257
инж. ДАМЯНКА СТЕФАНОВА ОРЕШКОВА
Подпис:
Област: ОВКХТТГ
Член на проектен колектив №: 1700

PILASTRA Ltd.

ИНВЕСТ.ПРОЕКТ:	Основен Ремонт, преустройство и смяна предназаначение на част от етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II. кв.53: гр. Петрич/ в МБАЛ "Рокфлер" - Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход-пасарелка
ЧЕРТЕЖ:	Разпределение

СЪГЛАСУВАЛИ			
ПРОЕКТАНТ:	инж. Д.Орешкова		ФАЗА: ТП
КОНСТРУКЦИИ:	инж. Н.Назми		ЧАСТ: ОВК
ЕЛЕКТРО:	инж. К.Попова		
ПБ:	инж. Н.Назми		МАЩАБ: 1:50
ВиК:	инж. М. Атанасова		
АРХИТЕКТУРА	арх. Ралица Милева		2017
Вер.т.планир.:	инж. Б.Николов		
ПБЗ:	инж. Г.Караджова		Лист 2/2
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Община Петрич		