


Клон 22

ЕКСПЕРТНО СЪВЕЩАНИЕ ЕООД  
г. Видин  
на наблюдателството  
на съответствието на  
изпълнените проекти  
№ 14-0061/20.02.2009 г.  
Фил  
2016  
Консултант: Омер Попов

Обем изкопни работи = 140м3  
при широчина на изкопа = 0.7м  
хоризонтален 1:1000  
МАЩАБ  
верикален 1:200



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=125 m						
категория на почвата								
наклон		0.5%	0.6%	0.75%	1.65%	0.35%	0.2%	
дължина		20m	20m	20m	20m	20m	25m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен		430.41	430.51	430.39	430.24	430.57	430.5	430.45
коти дъно изкоп		428.81	428.91	428.79	428.64	428.97	428.9	428.85
разстояния	частични	20	20	20	20	20	25	
	обща	0	20	40	60	80	100	125
No: на точките		1	2	3	4	5	6	7

СЪСТАВИЛЕНО И ОДОБРЕНО  
29.09.2016 г.  
архитект: .....



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 05688  
инж. ГЕОРГИ  
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ  
Подпис: .....

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 22			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ГОРНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част:	В
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза:	ТП
Проектант:			
Възложител:	Ванчо Косич		