



# Клон 24





Обем изкопни работи = 156.8м<sup>3</sup>  
при широчина на изкопа = 0.7м

хоризонтален 1:1000  
МАЩАБ  
верикален 1:200



Вид на тръбите	PE-HD100 D90 PN10 bar L=140 m						
категория на почвата							
наклон	1.4%	2.25%	0.1%	0.3%	1.35%	4.43%	
дължина	20m	20m	30m	20m	20m	30m	
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен	413.83	415.43	415.71	416.16	416.19	416.25	416.52
коти дъно изкоп	413.83	414.11	414.56	414.59	414.65	414.92	413.59
разстояния	частични	20	20	30	20	20	30
	обща	0	20	40	70	90	110
No: на точките		1	2	3	4	5	6



НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 24			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ГОРНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	Ваньо Кочич		