

"ГЕОТЕХНИКА" АД "ЧУПРЕНЕ"
 Сиромански надлом в строителството
 Оценка на съответствието на
 инвестиционните проекти
 Лиценз № ИК 00061
Клон 6
 част ... *Вик* ...
 дата ... *2016* ... Консултант ...
 Инженер ... *Олег Попов* ...


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 05688
 инж. ГЕОРГИ
 ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
 Подпис ...
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Обем изкопни работи = 85.12м³
 при ширина на изкопа = 0.7м

хоризонтален 1:1000

МАЩАБ

верикален 1:200



Вид на тръбите		HD-PE100 D90 PN10 bar L=76 m				
категория на почвата						
наклон		0.85%	0.29%	0.51%	2%	
дължина		20m	17m	29m	10m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен		340.38	341.98	342.15	342.2	342.35
коти дъно изкоп		340.38	340.55	340.6	340.75	340.55
разстояния	частични	20	17	29	10	
	обща	0	20	37	66	76
No: на точките		1	2	3	4	5

ОБРАЗОВАНО И ОДОБРЕНО
 29.09.16
 Гл. архитект: *[Signature]*

**НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ
 КЛОН 6**

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ	
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ДОЛНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М 2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП
Проектант:		
Възложител:	<i>Ваньо Костин</i>	