


# Клон 18

Обем изкопни работи = 128.8м<sup>3</sup>  
при ширина на изкопа = 0.7м

горизонтален 1:1000  
МАЩАБ  
верикален 1:200



Вид на тръбите	HD-PE100 D90 PN10 bar L=115 m					
категория на почвата						
наклон	3.25%	2.5%	3.21%	8%	20.74%	
дължина	20m	20m	28m	20m	27m	
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен	332.75	333.4	333.9	334.8	336.4	342
коти дъно изкоп	331.15	331.8	332.3	333.2	334.8	340.4
разстояния	частични	20	20	28	20	27
	обща	0	20	40	68	88
No: на точките	1	2	3	4	5	6

"ГЕОЕК" АД "България" ЕООД  
гр. София

Строителен надзор в строителството  
Оценки на съответствието на  
инвестиционните проекти

Лиценз: ИДК-00061/20.02.2009 г.

Имято: *Ванко*

Дата: *20.10.2016* Консултант: *Ванко*

Имято/фамилия: *Олег Попов*



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05608

инж. ГЕОРГИ  
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ

Подпис: *[Signature]*

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ПЕРИОДА ГОДИНА

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 18			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ДОЛНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	<i>Ванко</i>		