

Клон 10

"Инженер България" ЕООД
гр. София
технически надзор в строителството
съгласно Закона за защита на съответствието на
инвестиционните проекти
№ ЛК-00061/20.02.2009 г.
Вик
2016
Консултант
Вик Попов

Обем изкопни работи = 255.15м3
при ширина на изкопа = 0.7м
хоризонтален 1:1000
МАЩАБ
вертикален 1:200

Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=243 m												
категория на почвата														
дължина	наклон													
		15.68%	17.27%	7.8%	9.5%	7.36%	3.9%	5.85%	9.42%	8.2%	0.45%	0.60%	0.45%	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен		547.24	546.23	543.12	541.56	539.66	537.62	537.04	535.87	533.89	532.25	532.16	532.02	531.83
коти дъно изкоп		547.24	544.73	541.62	540.06	538.16	536.32	535.54	534.37	532.39	530.75	530.66	530.52	530.43
разстояния	частични		16	13	20	20	25	20	20	21	20	20	23	20
	обща	0	16	34	54	74	99	119	139	160	180	200	223	243
No: на точките		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 05688
инж. ГЕОРГИ
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Подпис
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛНА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

НАДЪЛЪЖЕН ПРОФИЛ
КЛОН 10

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ	
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИЯ	М 2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП
Проектант:		
Възложител:	Ваньо Косич	