

Клон 13

СЪГЛАСУВАНО И ОДОБРЕНО
29.09.16
Гл. архитект:



ГЕОЕКСПЕРТ България ЕООД
гр. София

строителен надзор в строителството
Оценка на съответствието на
инвестиционните проекти

Лиценз: № ЛК 00061/20.02.2009 г.

Вик
2016
Консултант:

Фамилия
Олег Попов

Обем изкопни работи = 54.6м³
при ширина на изкопа = 0.7м

горизонтален 1:1000
МАЩАБ
вертикален 1:200



Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=52 m		
категория на почвата				
наклон		1.35%	1.09%	
дължина		20m	32m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6
коти терен		571.81	571.54	571.19
коти дъно изкоп		570.31	570.04	569.69
разстояния	частични	20	32	
	обща	0	20	52
No: на точките		1	2	3

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05688

инж. ГЕОРГИ
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ

Подпис:

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: ВС

Части на проекта:
по удостоверение
за ПЛП

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 13			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	Ваньо Костин		