

# Клон 7

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД  
гр. София


Строителен надзор в строителството  
Оценка на съответствието на  
инвестиционните проекти

Лиценз: № ДК-00061/20.02.2009 г.

Част: *Вик*  
Дата: *2016* Консултант: *Олег Попов*

Обем изкопни работи = 159.6м<sup>3</sup>  
при ширина на изкопа = 0.7м

горизонтален 1:1000  
МАЩАБ  
верикален 1:200



Вид на тръбите	PE-HD100 D90 PN10 bar L=151 m							
категория на почвата								
наклон	1.95%	4.47%	3.86%	0.30%	0%	0.4%	0.17%	
дължина	20m	19m	22m	23m	20m	20m	27m	
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен	273.13	272.74	271.89	271.04	270.97	270.97	270.89	270.84
коти дъно изкоп	271.63	271.24	270.39	269.54	269.47	269.47	269.39	269.34
разстояния	частични	20	19	22	23	20	20	27
	обща	0	20	39	61	84	104	151
No: на точките		1	2	3	4	5	6	7



КАМПА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05688

инж. ГЕОРГИ  
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ

Подпис

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕЛНАТА ГОДИНА

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 7			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕДОГРИВ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	<i>Ваньо Костин</i>		