

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД  
гр. София

Строителен надзор в с.с. изд.ството  
Оценка на съответствието на  
инвестиционните проекти

Лиценз: № ЛК 00461/20.02.2009 г.

част ..... *Фик* .....

дата ..... *2016* .....

Име/фамилия ..... *Олег Попов* ..... Консултант: *В.В.В.*

## Клон 6



Обем изкопни работи = 64.05м<sup>3</sup>  
при широчина на изкопа = 0.7м

хоризонтален 1:1000

МАЩАБ

верикален 1:200

СЪГЛАСУВАНО И ОДОБРЕНО  
29.09.2016  
Гл. архитект: *В.В.В.*

Вид на тръбите		PE-HD100 D90 PN10 bar L=61 m			
категория на почвата					
наклон		25.9%	16.23%	13.8%	
дължина		10m	21m	30m	
дълбочина на изкопа		1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен		280.97	283.56	286.97	291.11
коти дъно изкоп		279.47	282.06	285.47	289.61
разстояния	частични	10	21	30	
	обща	0	10	31	61
No: на точките		1	2	3	4

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05688

инж. ГЕОРГИ  
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ

Подпис: *В.В.В.*

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: **ВС**

Част на проекта: по удостоверение за ПЛП

### НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 6

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕДОГРИВ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М	2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Проектант:			
Възложител:	<i>Ваньо Костин</i>		