

Клон 5

"ГЕОЕКСПЕРТ България" ЕООД
гр. София

Строителен надзор в строителството
Оценка на съответствието на
инвестиционните проекти

Лиценз: № ЛК-00061/20.02.2009 г.

Част: Вик

Дата: 2016 Консултант: Ован

Име/фамилия: Олег Попов

Обем изкопни работи = 161.7м³
при ширина на изкопа = 0.7м

горизонтален 1:1000
МАЩАБ
верикален 1:200



Вид на тръбите	PE-HD100 D90 PN10 bar L=152 m									
категория на почвата										
наклон	5.28%	7.75%	2.75%	1.27%	1.05%	0.84%	4.15%	1.75%		
дължина	14m	20m	20m	11m	20m	25m	32m	10m		
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен	276.96	276.22	274.67	274.12	273.98	273.77	273.56	272.23	272.02	272.02
коти дъно изкоп	275.46	274.72	273.17	272.62	272.48	272.27	272.06	270.73	270.52	270.52
разстояния	частични	14	20	20	11	20	25	32	10	
	обща	0	14	34	54	65	85	110	142	152
No: на точките	1	2	3	4	5	6	7	8	9	



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05688

инж. ГЕОРГИ
ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ

Подпис: _____

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

**НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ
КЛОН 5**

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕДОГРИВ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ
Проектант:	
Възложител:	Ваньо Косич

М 2016г.

Част: В

Фаза: ТП