

А. НА УЛИЧНИТЕ ВОДОПРОВОДИ



Б. НА СГРАДНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Минимално уплътнение на засипките - 95%.
2. Засипването и уплътняването да стане на пластове по 0.20м.

<p>Секция: ВС</p> <p>Части на проекта: по удостоверение за ПП</p>	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 05688
	инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
Подпис _____	
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ			
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕДОГРИВ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М 1:20	2016г.
Вод.проектант:	инж.ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В	
Проектант:	инж.ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП	
Възложител:	Ваньо Косинов		