


Клон 3


Геодезична служба "ЕООД"
 Строителен надзор в строителството
 Оценка на съответствието на
 инвестиционните проекти
 Лиценз: № ЛК-00061/20.02.2009 г.
 част: *Фик*
 дата: *2016* Консултант: *Пет Петров*
 Име/Фамилия: *Пет Петров*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 05688
 инж. ГЕОРГИ
 ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ
 Подпис: *[Signature]*
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Обем изкопни работи = 54.88м³
 при ширина на изкопа = 0.7м
 хоризонтален 1:1000
 МАЩАБ
 вертикален 1:200



Вид на тръбите	HD-PE100 D90 PN10 bar L=50m		
категория на почвата			
наклон	0.75%	1.2%	
дължина	20m	30m	
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6
коти терен	351.05	351.8	352.15
коти дъно изкоп	350.05	350.2	350.55
разстояния	частични	20	30
	обща	0	50
№: на точките	1	2	3



НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 3		
Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ	
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ДОЛНИ ЛОМ, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН	М 2016г.
Проектант:	инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ	Част: В
Проектант:	инж. ИЛКО ИЛИЕВ	Фаза: ТП
Проектант:		
Възложител:	<i>Ваньо Костич</i>	