

Клон 9

ЕКСПЕРТ България" ЕООД
г. София

С извършен надзор в строителството
Оценка на съответствието на
инвестиционните проекти

Лиценз: № ЛК-00061/20.02.2009 г.

за *Вик*
да *2016*
и: фамилия *Олег Попов*

Консултант



Обем изкопни работи = 78.75м³
при ширина на изкопа = 0.7м

горизонтален 1:1000
МАЩАБ
вертикален 1:200

Вид на тръбите	PE-HD100 D90 PN10 bar L=75 m					
категория на почвата						
наклон	5.16% 1.83% 4.7% 3.9% 8.05%					
дължина	12m	6m	20m	20m	17m	
дълбочина на изкопа	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
коти терен	530.09	529.47	529.36	528.42	527.64	526.27
коти дъно изкоп	528.59	527.97	527.86	526.92	526.14	524.77
разстояния	частични	12	6	20	20	17
	общи	0	12	18	38	58
No: на точките		1	2	3	4	5

29.09.16



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 05688

инж. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДОВ


Подпис

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДИП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: ВС

Части на проекта: по удостоверение за ПП

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ КЛОН 9

Възложител:	ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ		
Обект:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА, ОБЩ. ЧУПРЕНЕ, ОБЛ. ВИДИН		М 2016г.
Проектант:	инж.ГЕОРГИ ВЛАДОВ		Част: В
Проектант:	инж.ИЛКО ИЛИЕВ		Фаза: ТП
Проектант:			
Възложител:	ВАНЕ КОСТИЧ		