



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка - публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: **“Реконструкция на водопровод в кв. “Дълбошница”, гр. Петрич - I етап (Гл.кл. I, Гл.кл. III, кл. 1÷6, кл. 19, 21, кл. 26÷30, кл. 35 ÷ 38)” и II етап (Гл.кл. II, кл. 7÷18, кл. 22 ÷25, кл. 33, кл. 40, кл. 16А и кл. 16Б)”** в законово установения срок представям следните разяснения по поставените въпроси:

Въпрос 1: В КС има позиции: „Превоз на излишните земни маси на 1 км със самосвал с натоварване” и „Разваляне и възстановяване на трошенокаменна и асфалтова настилка и извозване на 1 км”

Моля Възложителя да поясни строителните отпадъци и изкопаната пръст, ще се депонират ли или ще се извозват на площадка, определена от общината? Има ли такса депониране и какъв е нейния размер?

Отговор: Строителните отпадъци ще се депонират до площадка, определена от Възложителя на разстояние 1 км.

Въпрос 2: В техническата спецификация е посочено: „ПХ /пожарни хидранти/ са надземни, под петата е предвиден опорен блок, под гърнето, подходяща основа от блокчета или циментопясъчен разтвор срещу хлътване” и Пожарните хидранти са проектирани надземни, съгласно чл. 170 от Наредба №13-1971/2009год. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Пожарните хидранти са надземни 70/80мм”. На чертеж „Пожарен хидрант” към част „ВиК” е показан подземен хидрант.

Моля Възложителя да потвърди, че за обекта трябва да бъдат остойностени и изпълнени надземни пожарни хидранти.

Отговор: За обекта трябва да бъдат остойностени и изпълнени надземни пожарни хидранти 70/80мм.

Въпрос 3: Приложение №2, Проект на Договор Чл.4 имаме:

„(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съобразно осигурените средства по следната схема:

1.Авансово плащане – 20% (тридесет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 30 календарни дни след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и гаранция, покриваща пълния размер на аванса. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 20% от плащанията към изпълнителя до пълното възстановяване на авансовото плащане...”

Моля Възложителя да в какъв размер е Авансовото плащане – двадесет (20) или тридесет (30) процента от стойността на договора.

Отговор: Авансовото плащане е 20% (двадесет процента) от стойността на договора.

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

