



## ОБЩИНА ШАБЛА

9680 гр. Шабла  
ул. „Равно поле“ № 35  
[www.shabla.info](http://www.shabla.info)

телефон 05743/50 37, 41 45  
факс 05743 /50 37, 42 04;  
e-mail: [obshtina@ob-shabla.org](mailto:obshtina@ob-shabla.org)

Изх. № К- 487 - 3  
13 март 2018 г.

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

**Относно:** Разяснение по документация в обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ШАБЛА“ – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА“, в изпълнение на проект: „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 5, Код на проекта: 16.5.2.063, с водещ партньор: Териториална административна единица – Хършова, Румъния“

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпращаме, Ви следните разяснения на зададените от Вас въпроси:

**Въпрос № 1:** За коректно изготвяне на единичните цени по количествената сметка, молям за следните разяснения:

#### ПОКРИВНИ РАБОТИ:

1. Моля да получим цветове за улици, водостоци и еталбонд.

**Отговор:** Улици и водостоци – бели, еталбонд – графитено сив.

2. Моля да бъде пояснено абривиетурата ГКП дали означава гипсокартонена плоскост или гипсокартон пожароустойчив и ако е пожароустойчив какъв клас е.

**Отговор:** ГКП – гипсокартонена плоскост.

3. Двукратно боядисване на подгответната обшивка с акрилна боя какъв ще бъде цвета?

**Отговор:** Бял цвят.

4. Кашираната каменна вата с какво обемно тегло трябва да бъде?

**Отговор:** 32 кг/куб.м.

#### ИГРАЛНО ПОЛЕ:

1. Виниловата настилка - какъв ще бъде цвета, класа на противохлъзгане и дебелина.

**Отговор:** Винилова спортна настилка с дебелина 10 mm сив цвят

#### ТРИБУНИ:

1. Виниловата настилка - какъв ще бъде цвета, класа на противохлъзгане и дебелина.

**Отговор:** Винилова спортна настилка с дебелина 10 mm сив цвят

2. Моля да бъде пояснено абривиетурата ГКП дали означава гипсокартонена плоскост или гипсокартон пожароустойчив и ако е пожароустойчив какъв клас е.

**Отговор:** ГКП – гипсокартонена плоскост

3. Двукратно боядисване на подготвената обшивка с акрилна боя какъв ще бъде цвета?  
Отговор: Бял цвят

4. Боята която служи за антикорозионна защита на металната конструкция необходимо ли е да е огнеустойчива и ако е какъв клас да бъде?

Отговор: Не е огнеустойчива.

5. Моля да ни бъде предоставен детайл за монтаж на защитната мрежа към окачен таван.  
Отговор: По детайл от фирмата производител.

6. Моля да ни бъде предоставен детайл за монтаж на защитната мрежа за съоръженията по прозорци.

Отговор: По детайл от фирмата производител.

#### *МАЛКИ ЗАЛИ НА КОТА + 0.00 /ПАРТЕР/:*

1. Клас на противохълзгане на винилова настилка, цвят и дебелина.  
Отговор: Винилова спортна настилка с дебелина 10 мм сив цвят

2. ПВЦ перваз - цвят и височина  
Отговор: Перваз – венге

3. Двукратно боядисване – цвят  
Отговор: Бял цвят

4. Растврен окачен таван дебелина на ватата и обемно тегло  
Отговор: Вата – 2,5 см; таван – светъл, 32 кг/куб.м.

#### *K -3.05 /СУТЕРЕН/:*

1. Санитарен фаянс - цвят, модели клас на противохълзгане.  
Отговор: 1. Фаянс – светъл; Противохълзгане R9

2. Двукратно боядисване – цвят.  
Отговор: Бял цвят

3. Растврен окачен таван - дебелина на ватата и обемно тегло.  
Отговор: Вата – 2,5 см; таван – светъл, 32 кг/куб.м.

4. Спецификация на платформите за инвалиди.  
Отговор: Платформа за инвалиди:

Максимален товар - 250.00 кг

Дължина на релсовия път до 10.00 м (базовата цената е за 3 метра)

Скорост - 0.1 м/сек

Наклон - 10°-45°

Размер на платформата - 1000X800 мм (стандартно)

Версия - Монтаж към стена и на опорни колони

Инсталация - Външна – полиестерно прахово боядисване, цвят RAL 7035, релси от екструдиран алуминий

Фиксация - Химически или стандартни анкерни болтове

5. Структурна полимерна мазилка - цвят и зърнометрия.

Отговор: Полимерна мазилка – светло бежаво, жълто; влаченна

6. Еталбонд – цвят.

Отговор: Сив цвят

С уважение,

Заличено обстоятелство на  
основание чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД,  
във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Мариян Александров Жечев  
Кмет на община Шабла